



Numer obwodu	32	33	34	35	
Opis	Alarm	Pom. 1.7 (indukcja)	Garaż	Rezerwa	
Moc [kW]/Prąd [A]	0,3	7,0	4,0	-	
Przewód	YDYp 3x1.5 mm²	YDY2o 5x4 mm²	YKY2o 5x6 mm²	-	
Nazwa obwodu	Odbiory ogólne	Odbiory ogólne	Odbiory ogólne	-	

TEMAT:	SCHEMAT STRUKTURALNY TABLICY TB	<b>HOMEKONCEPT.</b>  HOMEKONCEPT ul. Grzegorzeczka 67F/1, 31-559 Kraków www.homekoncept.pl	PROJEKTOWAŁ:	SPRAWDZIŁ:	SKALA:	NR RYSUNKU:
INWESTYCJA:	PROJEKT DOMU JEDNORODZINNEGO HOMEKONCEPT 116		mgr inż. Paweł Wrona upr. nr MAP/0063/POOE/11	<b>/NIE WYMAGA/</b>	DATA: 09.2023	E-3
LOKALIZACJA:	dz. nr 2620/4 obr. 0003 Siepraw, j.ewid. 120906_2. Siepraw, miejscowość Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki, woj. małopolskie				BR: ELEKTRYCZNA	ARKUSZ: 5/6
					ST: P.TECHNICZNY	