

LEGENDA

ZACISK KRZYŻOWY

BEDNARKA FeZn 30x4

ZWÓD POZIOMY Ø 8mm

ZWÓD PIONOWY - WYSOKOŚĆ DOBRAĆ NA ETAPIE PW

UWAGA

1. DO INSTALACJI ODGROMOWEJ NALEŻY PRZYŁĄCZYĆ WSZYSTKIE METALOWE CZĘŚCI KONSTRUKCJI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DACHU NIE POŁĄCZONE METALICZNIE Z INSTALACJAMI WEWNĄTRZ BUDYNKU

2. PO WYKONANIU INSTALCJI NALEŻY ZMIERZYĆ REZYSTANCJĘ UZIEMIENIA.  $R \leq 10 \Omega$ . GDY WARUNEK TEN NIE JEST SPEŁNIONY NALEŻY ZAMONTOWAĆ DODATKOWE UZIOMY PIONOWE.

3. W PRZYPADKU MONTAŻU NA DACHU ANTENY TELEWIZYJNEJ NALEŻY ZAMONTOWAĆ DODATKOWY ZWÓD PIONOWY O WYSOKOŚCI DOSTOSOWANEJ DO WYS. ANTENY TELEWIZYJNEJ

Zwody poziome należy wykonać drutem FeZn Ø8mm. Jako przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy zastosować drut FeZn Ø8mm prowadzonym w rurce odgromowej pod warstwą ocieplenia i tynku. Połączenie z uziemieniem instalacji odgromowej wykonać poprzez złącza pomiarowe umieszczone w elewacji np. firmy Galmar lub Elkobis. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające ciągłości i uziemienia instalacji odgromowej oraz sporządzić protokół z pomiarów.

Instalacje odgromową należy wykonać w oparciu o obowiązujące przepisy i normy PN-EN 62305-3

UWAGI:

RYSunEK ROZPATRYWAĆ Z KOMPLETNYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ POZOSTAŁE UWAGI WG CZĘŚCI OPISOWEJ

RYSunKI SĄ CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI  
ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z niezbędną infrastrukturą tech.

inwestor:

Projekt  
Stodola

dane kontaktowe:  
PROJEKT STODOLA  
TEL:730 195 275  
INFO@PROJEKTSTODOLA.PL  
WWW.PROJEKTSTODOLA.PL

autor projektu/ numer uprawnień

MGR INŻ. JAROSŁAW POŹNIAK DOŚ/0381/PWBE/16

W SPECJALNOŚCI INSTALACJE ELEKTRYCZNE

podpisy:

branża: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

format: 297 x 420

skala: 1 : 100

data: 11.2022

nazwa rysunku:

RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA

numer projektu	stadium	branża	wersja	numer rysunku
24E	PB	IE		E03