

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ RZUT PODDASZA				
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	Powierzchnia podłogi [m²]	Powierzchnia użytkowa [m²]	Powierzchnia techniczna [m²]
2.1	KORYTARZ	2,49	-	2,49
2.2	SYPIALNIA 1	14,57	11,42	-
2.3	ŁAZIENKA	5,76	4,72	-
2.4	SYPIALNIA 2	10,36	8,50	-
RAZEM		33,18	24,64	0,00

DANE TECHNICZNE BUDYNKU	
POWIERZCHNIA ZABUDOWY	69,15m²
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	71,64m²
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	137,31m²
POWIERZCHNIA PODŁOGI	87,23m²
POWIERZCHNIA TARASU	21,84m²
POWIERZCHNIA PODCIENI	-
DŁUGOŚĆ BUDYNKU	9,20m
SZEROKOŚĆ BUDYNKU	8,50m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU	7,55m
KUBATURA NADZIEMNA BUDYNKU	410,45m³
KĄT NACHYLENIA DACHU	30°
LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH	-
LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH	2

UWAGI OGÓLNE:

- Opis techniczny projektu stanowi integralną część dokumentacji, dlatego rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem, a zapisy i rozwiązania techniczne zamieszczone w opisie uzupełniają rysunki i są w pełni obowiązujące dla wykonawcy nawet jeśli nie zostały zamieszczone na rysunku.
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Podane w dokumentacji relacje projektowania obiektu i projektowanych elementów zagospodarowania terenu do istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu (kąty, wymiary, itp.) należy sprawdzić przed rozpoczęciem realizacji.
- Powierzchnia użytkowa pomieszczeń liczona w następujący sposób: 0% - poniżej 140 cm, 50% - od 140 cm - 220 cm, 100% - powyżej 220 cm.
- Elementy drewniane przy kominie zabezpieczyć przeciwpożarowo.
- Wymiary otworów drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych podano w świetle ościeżnic i dlatego otwory drzwi należy wykonać większe od opisanych o:
 - 10-12cm na szerokość
 - 6-8cm na wysokość (od wykończonej podłogi)
- Uwaga: Dostosować do wymagań danego producenta.
- Wymiary otworów okiennych podano w świetle ościeży murów (w stanie surowym).
- Uwaga: Dostosować do wymagań danego producenta. W przypadku decyzji o montażu rolet zewnętrznych dostosować wymiary do wymagań danego producenta.
- Wysokość balustrad min. 90 cm, rekomendowane h = 110 cm.
- W projekcie zastosowano systemy kominowe wentylacyjne firmy Schiedel.

