

Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi:
- rysunkami architektoniczno-budowlanymi;
- projektem technicznym konstrukcji;
- projektami technicznymi branżowymi.

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ

Wentylacja i Szczelność:
W budynku zaprojektowano system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła (rekuperację). Wszystkie okna należy wykonać jako całkowicie szczelne. Szczelność powietrzna stolarki musi spełniać wymagania klasy 4 według normy PN-EN 12207.

Nawiewniki i Rozszczelnienia:
Bezwzględny zakaz stosowania nawiewników okiennych (ciśnieniowych, higrosterowanych, naddachowych itp.) oraz okuć z funkcją mikrowentylacji (rozszczelnienia).

Parametry Termiczne:
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $\{U_{\{w\}}\}$ nie może przekraczać wartości określonych w projekcie (zgodnie z WT2021: 0,9 W/(m² K) dla okien pionowych oraz 0,9 W/(m² K) dla okien połączonych).

Technologia Montażu:
Montaż stolarki należy wykonać jako warstwowy (tzw. szczelny/ciepły montaż) przy użyciu taśm paroszczelnych od wewnątrz oraz paroprzepuszczalnych (lub taśm rozprężnych) od zewnątrz. Połączenie okna z ościeżem musi zapewniać pełną ciągłość izolacji termicznej i powietrznej budynku.

Weryfikacja Wymiarów:
Wszystkie wymiary stolarki podane w zestawieniu są wymiarami w świetle murowanych otworów surowych. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować wymiary z natury na budowie przed przystąpieniem do produkcji okien.

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI DRZWIOWEJ

Przy wstawianiu drzwi w domu z rekuperacją w opisie zamówienia, projektu lub protokołu montażu należy umieścić informację o podcięciu wentylacyjnym (lub tzw. skrócie rekuperacyjnym). Prześwit ten musi zapewnić swobodny przepływ powietrza o powierzchni netto min. 80 cm² dla zwykłych pokoi oraz min. 200 cm² dla pomieszczeń takich jak kuchnia czy łazienka (jeśli wymagają dodatkowego nawiewu/wywiewu).

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa		Okno					
Nr.		01	02	03	04	05	07
Schemat							
Wymiary w świetle muru, mm	S	1340	2740	1940	1110	1770	3220
	H	2400+280	2400+280	1540+30	1540+30	680+30	2400+280
Parter		1	1	1	1	1	1
Poddasze							
Uwagi:			Okno przesuwne HTS				Okno przesuwne HTS

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Nazwa		Okno				
Nr.		08	09	010	011	012
Schemat						
Wymiary w świetle muru, mm	S	960	2360	1000	1400	2000
	H	2000+170	1210/2400+30	2200+30	2200+30	1700+30
Parter						
Poddasze		1	1	1	1	2
Uwagi:						Okno połączone

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nazwa		Drzwi zewnętrzne				Drzwi wewnętrzne							
Nr.													
Schemat													
LEWE PRAWO	L		P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Wymiary w świetle muru	S	1020		1340		1000	1000	1000	1000	800		800	1400
	H	2040		2060		2060	2060	2060	2060	2060		2060	2020
Wymiary w świetle ościeżnicy	So	900		900	300	900	900	900	900	700		700	700
	Ho	2000		2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000
Parter		1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-
Poddasze				-	-	1	4	1	-	-	-	1	1
Uwagi:		Drzwi wejściowe						Drzwi szczelne					

BUHAKO

— TRYBUŁ —

Tytuł projektu

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Lokalizacja

143204_2.0028.105/6 - Wiktorów

Faza

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Projektant

mgr inż. arch. Michał Trybuł
spec. architektoniczna
upr. nr. MA/071/18

Opracował

inż. Łukasz Trybuł

Tytuł rysunku

Zestawienie stolarki

Skala

1:100

Podpis

Nr rysunku

10

Data

Lipiec 2026